



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г.Калининград, ул. Озёрная, 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
городского округа «Город Калининград»
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.cent@yandex.ru

Предписание № 6/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр «На Комсомольской»; (МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»), ИНН 3904008961 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Центрального района ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

МЧС России по Калининградской области от 19 января 2017 года № 6 в период с 23 января по 16 государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

февраля 2017 года, Шеваковым Сергеем Николаевичем инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания детско-юношеского центра по адресу: г.Калининград, ул. Комсомольская, 3.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Директором Дмитриевой Татьяной Михайловной, зам.директора по АХЧ Леденевой Татьяной Николаевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы, частично криволинейной в плане и ступенями с различной шириной проступи (в соответствии с экспликацией помещений цокольный этаж №2, 1-ый, 2-ой, мансардный этаж №1).	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171), ст. 89 ст.6 п.1 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п.6.28 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (введены в действие Постановлением Министерства строительства	01.10.2017	

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

_____ (подпись)

(ПОДПИСЬ)

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

вителя юридического лица,



(подпись)